



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Сыктывкар**

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

167002, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98, e-mail: 21\_ogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

**Предписание № 68/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  
школа № 16 г. Сыктывкара с углубленным изучением отдельных предметов»*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты и (или) территории земельного участка))

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Сыктывкара о пожарному надзору от «25» января 2018 года № 68, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «12» марта 2018 года по 11 ч. 00 мин. «16» марта 2018 года проведена проверка, которую провёл:

*Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС Рос-  
сии по Республике Коми Морохин Дмитрий Васильевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

В отношении: *Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-  
разовательная школа № 16 г. Сыктывкара с углубленным изучением отдельных предметов»*

По адресу(ам): *г.Сыктывкар, ул. Димитрова, 8*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

*Директор МАОУ «СОШ № 16» Поповцева Т.М.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Печень выявленных нарушений, места их выявления	Нормативно правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не организовано проведение эксплуатационного испытания ограждения на крыше здания с составлением соответствующего протокола	Основание: п.24 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.01.2019	



	испытания.		
2.	Дверь эвакуационного выхода ведущего из общего коридора 2-го этажа в лестничную клетку (из помещения № 1 в лестничную клетку № 1 по техническому паспорту) не оборудована запором обеспечивающим свободное открывание двери изнутри без ключа.	Основание: п.35 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	01.01.2019

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором


*Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Морохин Дмитрий Васильевич*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«16» марта 2018 года

Предписание для исполнения получил (а):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Директор МАОУ «СОШ № 16»  
Поповцева Т.М.

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

«16» марта 2018 года

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти, уполномоченного лица органа власти, объекта защиты, физического лица-правообладателя, в отношении которого проводится проверка:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Информация о выполнении предписаний Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главное управление МЧС России по Республике Коми**

№ п/п	Мероприятия, подлежащие выполнению	Сроки	Отметка о выполнении
1	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных стационарных ограждений на крыше здания с составление соответствующего протокола испытания	01.01.2019 г.	устранено
2	Дверь эвакуационного выхода ведущего из общего коридора 2-го этажа в лестничную клетку (из помещения №1 в лестничную клетку №1 по техническому паспорту) не оборудована запором, обеспечивающим свободное открывание двери изнутри без ключа	01.01.2019 г.	Устранено